

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10.), članka 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“, br. 116/11.) i članka 22., stavak 1., alineja 5. Statuta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (u dalnjem tekstu: Fakultet) donosi dana 30. siječnja 2013. godine

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjere i poslovi zaštite od požara koje su propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima tehničke prakse, planovima zaštite od požara i drugim odlukama tijela državne uprave, a u svezi s provedbom i unapređivanjem zaštite od požara u svrhu zaštite života ljudi i imovine na Fakultetu.

Članak 2.

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji za: otklanjanje uzroka požara, sprečavanje nastajanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, utvrđivanje uzroka požara i pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.

Odredbe ovog Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na tehnološke eksplozije koje nastaju kao posljedica uporabe zapaljivih tekućina i plinova, te ostalih gorivih tvari koje sa zrakom mogu stvoriti eksplozivnu smjesu.

Članak 3.

Fakultet je dužan, na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom i ovim Pravilnikom svojim alatom, tehničkim i ostalim sredstvima, a zaposlenici i svojim radom, sudjelovati u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom.

Članak 4.

Zaštita od požara organizira se i kontinuirano provodi pri obavljanju poslova zaposlenika u svim prostorima i mjestima Fakulteta gdje postoji mogućnost nastajanja požara.

Članak 5.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve zaposlenike koji se zateknu na radu na Fakultetu, osobe na stručnom obrazovanju i osposobljavanju za rad, na pripravničkom i volonterskom radu, na osobe koje obavljaju poslove na osnovi građansko-pravnog odnosa, ukoliko rade sa sredstvima Fakulteta i pod nadzorom odgovornih osoba.

Članak 6.

Zaposlenici drugih pravnih osoba dok rade odnosno borave u prostorijama Fakulteta dužni su pridržavati se općih propisa o zaštiti od požara te pravila pravnih osoba i struka kojima pripadaju, ukoliko ta pravila nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

Samostalni obrtnici i zaposlenici koje oni zapošljavaju za vrijeme rada na Fakultetu dužni su pridržavati se općih propisa o zaštiti od požara i odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara,
- način upoznavanja zaposlenika o opasnostima od požara na radnom mjestu,
- zaposlenici zaduženi za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara,
- obveze dekana i drugih zaposlenika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 8.

U svrhu otklanjanja ili smanjenja opasnosti od nastajanja požara provode se mjere zaštite od požara u prostorima, na instalacijama i uređajima kao što su:

1. predavaonice,
2. knjižnica,
3. radni prostori,
4. putovi – izlazni/ulazni,
5. električna instalacija,
6. gromobranska instalacija,
7. protupanična rasvjeta
8. plinska instalacija
9. hidratantska mreža, šplinkler sustav i aparati za gašenje požara,
10. vatrogasni pristupi.

Od radova na održavanju prostorija Fakulteta s osnova zaštite od požara značajni su:

- ličilački radovi i
- radovi zavarivanja.

1. Predavaonice

Članak 9.

U svrhu sprečavanja nastanka požara u predavaonicama provode se sljedeće mjere zaštite od požara:

- zabranjeno je zaključavanje vrata predavaonica i izlaznih vrata iz zgrade za vrijeme održavanja nastave,
- zabranjeno je unositi u predavaonice predmete koji ometaju normalno kretanje i smanjuju površinu puta izlaska iz predavaonica,
- zabranjeno je pušenje u predavaonicama,
- zabranjeno je u predavaonicama postavljati provizorne električne vodove.

2. Knjižnica

Članak 10.

Zabranjeno je u knjižnici upotrebljavati grijalice s otvorenim plamenom za dodatno zagrijavanje prostora, te postavljanje provizornih električnih instalacija.

Kada u prostoru knjižnice nema ovlaštenih osoba, potrebno ju je držati stalno zatvorenom, kako bi se spriječio pristup neovlaštenim osobama.

Knjižnična građa mora biti uredno složena i ne smiju se njome zatvoriti površine izlaznih putova.

U prostoru knjižnice obvezno je postaviti oznake sa zabranom pušenja.

3. Radni prostori

Članak 11.

Radi sprečavanja nastanka požara u radnim prostorima ne smije se:

- upotrebljavati grijalice s otvorenim plamenom za dodatno zagrijavanje prostora,
- pušiti.

Nakon završetka rada dužnost je svakog zaposlenika pregledati radnu prostoriju, isključiti električne aparate, te zatvoriti prozore i vrata.

4. Putovi – ulazni/izlazni

Članak 12.

Putovima izlaznim, ulaznim, smatraju se hodnici, stubišta, ulazno-izlazni prostori, te vrata koja služe za ulaz i izlaz iz objekta i smatraju se putem za evakuaciju u slučaju iznenadnog događaja.

Svi izlazni putovi moraju se održavati stalno slobodnim i prohodnim u cijeloj širini.

U prostorima izlaznih putova ne smiju se držati zapaljivi predmeti niti predmeti koji smanjuju njihovu površinu odnosno prohodnost.

Članak 13.

Vrata koja su predviđena kao izlaz za slučaj požara moraju biti otključana u vrijeme korištenja objekta.

5. Električna instalacija

Članak 14.

Održavanje električne instalacije obavlja za to ovlaštena pravna ili fizička osoba, ili stručni zaposlenik Sveučilišta čije je mjesto rada na Fakultetu.

Članak 15.

Uključivanje novih potrošača električne energije na postojeću mrežu ne može se izvršiti bez mišljenja stručne pravne osobe ili stručnog zaposlenika Sveučilišta čije je mjesto rada na Fakultetu.

Članak 16.

U glavnom razvodnom ormaru i razvodnim ormarima drugih prostorija moraju se postaviti odgovarajuće sheme električnih instalacija upotpunjene svim potrebnim podacima za njihovo lako razumijevanje.

Na shemama u glavnom ormaru mora se označiti namjena pojedinih prostorija, naročito mjesta sklopki za sigurnosnu i paničnu rasvjetu i za isključenje pojedinih grupa potrošača.

U blizini mjesta glavnog razvodnog ormara ne smiju se držati zapaljivi predmeti niti smije biti zapriječen pristup ormaru.

Članak 17.

Električne instalacije i trošila moraju biti osigurani od kratkog spoja i preopterećenja odgovarajućim osiguračima ili sklopkama.

Osigurač ili okidači na sklopkama moraju biti dimenzionirani za odgovarajuće opterećenje.

Zamjena osigurača mora se izvršiti samo originalnim ulošcima.

Članak 18.

Zabranjeno je postavljanje provizorne instalacije.

Članak 19.

Ispitivanje otpora izolacije električnih instalacija jake struje obvezno je obaviti najmanje jednom u razdoblju od 10 godina, a na mjestima gdje je elektroinstalacija izvedena na drvenoj ili nekoj drugoj upaljivoj podlozi, ispitivanje je obvezno svake godine. Ispitivanje otpora izolacije električnih vodova može obavljati samo ovlaštena pravna ili fizička osoba, a nakon ispitivanja izdaje se uvjerenje o ispitivanju.

Članak 20.

Sva rasvjetna mjesta instalirana u prostorima Fakulteta moraju biti stalno ispravna.

6. Gromobranska instalacija

Članak 21.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena tako da se atmosfersko pražnjenje može odvesti u zemlju bez štetnih posljedica. U tu se svrhu pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija mora vršiti u sljedećim slučajevima:

- nakon popravka ili prepravka gromobranske instalacije,
- nakon udata groma u instalaciju ili objekt,
- u redovnim periodičnim razmacima od tri godine.

Članak 22.

Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija može obavljati ovlaštena pravna ili fizička osoba koja o pregledu sastavlja zapisnik.

7. Protupanična rasvjeta

Članak 23.

Na izlaznim putovima instalirana su tijela protupanične rasvjete. Kontrola ispravnosti i funkcionalnosti protupanične rasvjete u mirnodopskim uvjetima obavlja se jednom godišnje i o tome se vodi pisana evidencija. Utvrđene neispravnosti po izvršenom ispitivanju trebaju se ukloniti.

8. Plinska instalacija

Članak 24.

Fakultet ima plinsku podstanicu za grijanje i hlađenje, a plinske instalacije nalaze se u laboratorijima Fakulteta.

Plinska podstanica smještena je u prostoru na krovu, a u prostor može ulaziti samo osoba koja je stručna i sposobljena za rukovanje kotlovnicom.

Na ulaznim vratima plinske podstanice s vanjske strane postavlja se natpis „Plinska podstanica-nezaposlenima ulaz zabranjen“.

Članak 25.

Plinska instalacija uvijek mora biti ispravna i nepropusna, a kod pojave mirisa plina moraju se poduzeti sljedeće mjere opreza:

- ugasiti sve plamene,
- otvoriti sve prozore i vrata,
- otkloniti mogućnost dotoka plina,
- ne ulaziti u prostoriju otvorenim plamenom,
- ne paliti žigicu ili upaljač,
- ne uključivati električnu sklopku,
- ne izvlačiti električni utikač.

Smetnje ili štete na plinskim uređajima smiju uklanjati samo stručne osobe.

9. Hidrantska mreža, šplinkler sustav i aparati za gašenje požara

Članak 26.

U svrhu zaštite od požara u prostorima Fakulteta izvedena je unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara vodom, unutarnja hidrantska mreža pod stalnim je tlakom vode, a nalazi se u suterenu, prizemlju i svakom katu.

Sva instalacija i hidrantski priključci moraju biti u ispravnom stanju. Ormar mora biti označen oznakom „H“, a pristup do ormarića unutarnje hidrantske mreže treba biti uvijek vidljiv i lako dostupan.

Članak 27.

Pri kontroli hidrantske mreže mjeri se trak u hidrantskoj mreži pri istovremenom radu svih unutarnjih hidranata koji daju potreban protok vode za gašenje požara. Tlak se mjeri na

Kontrolnoj mlaznici na najvišem katu ili na hidrantu koji je najudaljeniji od priključka.

Tlak se mjeri pri istjecanju vode u punom mlazu iz svih hidranata i to nakon dvije minute istjecanja, a u izvještaju o mjerenu tlaku navodi se datum i vrijeme mjerena.

Crijeva u hidrantskim ormarima kontroliraju se najmanje jedanput godišnje, pri čemu se moraju ispitati tlakom vode od 7 bara.

Hidrantsku mrežu sa svim uređajima i armaturom, kontrolira najmanje jednom godišnje ovlaštena pravna osoba, o čemu izdaje zapisnik.

Članak 28.

U svrhu zaštite od požara u prostorima Fakulteta nalazi se šplinkler sustav, koji je u garažnom prostoru suhi, a u prizemlju i na katovima vodeni.

Članak 29.

U svrhu zaštite od požara u prostorima Fakulteta postavljeni su vatrogasni aparati za gašenje požara.

Članak 30.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled,
- periodični pregled,
- kontrolno ispitivanja.

Redovni pregled obavlja zaposlenik Sveučilišta u Rijeci s mjestom rada na Fakultetu, a periodični pregled i kontrolno ispitivanje ovlaštena pravna osoba.

Članak 31.

Redovnim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost aparata i dostupnost aparatu,
- opće stanje aparata,
- kompletност aparata,
- stanje plombe aparata odnosno ventila.

Redovni pregled se obavlja najmanje jednom u tri mjeseca, ovisno o uvjetima smještaja aparata.

Uočene nedostatke Fakultet je obvezan odmah ukloniti sam ili putem stručne osobe.

Članak 32.

Periodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana.

Članak 33.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine.

Članak 34.

Kod aparata starijih od 15 godina, osim aparata sa CO₂, sve radnje predviđene kontrolnim ispitivanjem potrebno je obaviti svake dvije godine.

10. Vatrogasni pristupi

Članak 35.

Unutar kruga Fakulteta utvrdit će se površine koje se koriste kao operativne površine za rad vatrogasne tehnike za slučaj potrebe gašenja požara, ili spašavanja osoba iz zgrade Fakulteta.

Članak 36.

Vatrogasni pristupi i radne površine potrebne za rad vatrogasne tehnike trebaju se posebno označiti odgovarajućim natpisima.

Članak 37.

Zabranjeno je parkiranje vozila ili bilo kakvo zauzimanje površina koje bi onemogućilo vatrogasnoj tehniči u slučaju požara dohvati otvora na vanjskim zidovima zgrade Fakulteta.

Ličilački radovi

Članak 38.

U vrijeme obavljanja ličilačkih radova zabranjeno je držanje zapaljivih tekućina na prostorima izlaznih putova i u neodgovarajućim prostorima zgrade. Radovi sa zapaljivim tekućinama mogu se obavljati samo u uvjetima kada je moguće djelotvorno prozračivanje prostorija u kojima se obavljaju radovi.

Radovi zavarivanja, lemljenja, rezanja i drugih srodnih tehnika

Članak 39.

Zavarivanje na privremenim mjestima može se izvoditi samo po prethodno pribavljenom odobrenju zaposlenika zaduženog i odgovornog za poslove zaštite od požara.

Odobrene iz stavka 1. Ovog članka izdaje se na osnovi zahtjeva izvođača radova zavarivanja.

Zavarivanje se mora izvoditi pod nadzorom rukovoditelja radova na mjestu zavarivanja na način i u vrijeme koje je određeno u odobrenju.

III. NAČIN UPOZNAVANJA ZAPOSLENIKA O OPASNOSTIMA OD POŽARA NA RADNOM MJESTU

Članak 40.

Svaki zaposlenik Fakulteta dužan je svladati propisane obrazovne sadržaje iz područja zaštite od požara.

Svaki zaposlenik mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od 8 školskih sati po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“, br. 61/94.)

Ospozobljavanje zaposlenika obavlja osoba koja ispunjava uvjete uz suglasnost MUP-a za obavljanje tih poslova.

Članak 41.

Obrazovanje iz područja zaštite od požara provodi se:

- prilikom stupanja na posao,
- prilikom premještaja s jednog posla na drugi i
- tijekom rada zaposlenika na Fakultetu.

Ospozobljavanje zaposlenika provodi se sukladno važećim propisima.

IV. ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 42.

Za dojavu požara Fakultet ima vatrodojavni sustav koji kontrolira ovlaštena pravna osoba.

Članak 43.

Fakultet ima sljedeću opremu i sredstva za gašenje požara:

- hidrantsku mrežu,
- šplinkler sustav,
- aparate za gašenje požara.

Održavanje opreme i sredstava za gašenje požara povjerava se ovlaštenim pravnim osobama, a o rokovima u kojima se treba kontrolirati ispravnost opreme i sredstava brine osoba zadužena za vođenje poslova zaštite od požara.

V. OBVEZE DEKANA, NASTAVNIKA I DRUGIH ZAPOSLENIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIDRŽAVANJA PROPISANIH ILI NAREĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 44.

Dekan Fakulteta ovlašten je i obvezan da na području zaštite od požara:

- osigurava organizaciju i provođenje mjera zaštite od požara,
- provodi mjere zaštite od požara što ih nalože tijela državne uprave nadležna za poslove zaštite od požara,
- utvrđuje troškove za provođenje mjera zaštite od požara u finansijskom planu,
- povjerava obavljanje poslova zaštite od požara osobi ovlaštenoj za zaštitu od požara,
- pokreće postupak zbog povrede dužnosti iz ovog Pravilnika.

Članak 45.

Nastavnici i drugi zaposlenici Fakulteta dužni su:

- poznavati mjere zaštite od požara koje moraju provoditi na svom radnom mjestu,
- biti sposobljeni za gašenje požara aparatima i drugom opremom kojom raspolaže Fakultet,
- poznavati raspored opreme i sredstava za gašenje požara,
- znati telefonski broj vatrogasne postrojbe
- poduzimati mjere za neposredno otklanjanje opasnosti, koje bi mogле predstavljati opasnost za nastajanje požara ili panike,
- pridržavati se pravila zabrane pušenja
- poznavati mjesto instaliranja glavne električne sklopke u građevini,
- poznavati postupak o sigurnom ponašanju u slučaju da se osjeti miris plina u prostorijama Fakulteta,
- poznavati dužnosti zaposlenika u slučaju izbjivanja požara u prostorima Fakulteta.

Članak 46.

Zaposlenik je odgovoran ako svojom krivnjom ne izvršava ili na drugi način krši obveze zaštite od požara koje su utvrđene propisima i aktima Fakulteta iz područja zaštite od požara.

Članak 47.

Povrede obveza zaštite od požara su lakše i teže.

Članak 48.

Lakše povrede obveza zaštite od požara su:

- nesudjelovanje kod osiguranja propisane zaštite od požara,
- nesudjelovanje u gašenju požara i sprečavanju nastajanja štete nakon požara, ako to nije prouzrokovalo teže posljedice za zaposlenike ili imovinu,
- nemarno ili nesavjesno obavljanje radnih zadaća u vezi sa zaštitom od požara, ako nije izazvan požar, ili ako su nastale manje posljedici,
- svjesno obavljanje posla s povećanim opasnostima od požara i pored saznanja da nisu osigurane mjere zaštite od požara,
- kršenje propisa i pravila zaštite od požara,
- nesudjelovanje u organiziranom postupku obrazovanja i provjere znanja zaštite od požara,
- nemarno i nesavjesno ponašanje prema opremi i sredstvima za dojavu i gašenje požara.

Članak 49.

Teže povrede obveza zaštite od požara:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprečavanju nastajanja štete nakon požara, ako je prouzrokovalo teže posljedice za zaposlenike i imovinu,
- nemarno i nesavjesno obavljanje radnih zadaća zaštite od požara, ako je požarom izazvana teža posljedica za zaposlenike i imovinu,
- svjesno obavljanje posla s povećanim opasnostima od požara i pored saznanja da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastala teža posljedica za zaposlenike i imovinu,
- kršenje propisa i pravila zaštite od požara na poslovima s povećanim opasnostima od požara,
- odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju nastajanja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara.

Članak 50.

Postupak o povredi obveza utvrđenih Zakonom i ovim Pravilnikom pokreće dekan.

VI. DUŽNOSTI ZAPOSLENIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 51.

Na Fakultetu se javljanje požara može ostvariti telefonom i usmeno.

Svaki zaposlenik ili bilo koja druga osoba na Fakultetu koja opazi da je buknuo požar na prostoru ili u neposrednoj blizini ili opazi takvo stanje koje bi moglo izazvati požar, dužna

je bez odgode i bez obzira na veličinu požara odmah preko telefona ili na bilo koji drugi način o tome obavijestiti javnu vatrogasnu postrojbu na telefon **112**.

Ako se dojava požara javnoj vatrogasnoj postrojbi potvrđuje telefonom, tada dojava mora sadržavati minimalne podatke kao što je:

- mjesto nastanka požara;
- priroda događaja ili veličina požara;
- prezime i ime osobe koja dojavljuje;
- mjesto s kojeg se dojavljuje.

Članak 52.

Zaposlenik koji je poduzeo naprijed navedene radnje obavještava osobu zaduženu za obavljanje poslova zaštite od požara, dekana ili tajnika Fakulteta o iznenadnom izbijanju požara, koji poduzima daljnje mjere u svrhu gašenja požara i evakuacije studenata i zaposlenika Fakulteta.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta.

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara, KLASA: 003-05/06-01/02, URBROJ: 2170-57-01-06-01 od 03. studenog 2006. godine.

Dekanica

Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš



KLASA: 003-05/13-01/01

URBROJ: 2170-57-01-13-01

Rijeka, 30. siječnja 2013.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta dana 30. siječnja 2013. i stupio je na snagu dana 06. veljače 2013.

Tajnica Fakulteta

Lenka Miletić, dipl.ing.

